



Piotrków Trybunalski, 16.01.2023 r.

INFORMACJA

W dniu 13 stycznia 2023 r. ok. godz. 11:30 nastąpił gwałtowny wypływ czynnika grzewczego z miejskiej sieci ciepłowniczej (tempo około 50m³/h). Wobec braku możliwości uzupełnienia zładu i utrzymania prawidłowego ciśnienia czynnika grzewczego koniecznym było o godz. 12:15 wygaszenie Ciepłowni C1 przy ul. Orlej 11.

Służby Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski sp. z o. o. przystąpiły natychmiast do lokalizacji miejsca wycieku / awarii poprzez obchody sieci. Żeby ograniczyć ilość odbiorców pozostających bez dostawy ciepła, wykonano przełączenie na sieci ciepłowniczej w komorze K-8, wznawiając ok godz. 15:00 dostawę ciepła do osiedla Narutowicza Zachód i Słowackiego Centrum z Ciepłowni C-2 przy ul. Rolniczej 75.

Pomiędzy Ciepłownią C-1 przy ul. Orlej a komorą K-8 sukcesywnie uzupełniano poszczególne odcinki sieci ciepłowniczej. Okazało się, że awaria nastąpiła na końcowym fragmencie sieci ciepłowniczej pomiędzy blokiem przy ul. Energetyków 10 i blokiem przy ul. Energetyków 10A. Dostawę ciepła z C-1 do pozostałych odbiorców wznowiono o godz. 19:20 po odłączeniu przedmiotowego awaryjnego odcinka sieci ze skutkiem braku dostaw ciepła do bloku przy ul. Energetyków 10 A.

Odcinek sieci przyłączeniowej, na której wystąpił gwałtowny wyciek jest eksploatowany przez Wspólnotę Mieszkaniową Energetyków 10A (administrowaną przez AT-COMP S.C.) i do niej należy naprawa tego odcinka sieci.

W 2011r. WM Energetyków 10A wykonała nowy węzeł (W-508) dla swoich potrzeb. Został również wybudowany odcinek przyłącza w budynku przy ul. Energetyków 10 jak również poddano próbie ciśnieniowej stare przyłącze pomiędzy budynkami Energetyków 10 i 10A. W protokole odbioru końcowego z dnia 31.10.2011r. był zapis o przejęciu przez MZGK Sp. z o. o. w dzierżawę części wysokich parametrów węzła i przyłącza z chwilą przekazania przez Miasto Piotrków Trybunalski ww zakresu w dzierżawę dla MZGK Sp. z o. o. Jednak WM Energetyków 10A nie przekazała ww zakresu odbioru do Gminy i tym samym nie było możliwości przekazania go w dzierżawę do MZGK Sp. z o. o. Wobec powyższego naprawa przedmiotowego przyłącza należy do zadań WM Energetyków 10A.

Niestety tak niewielki odcinek sieci ciepłowniczej spowodował wielkie w skutkach problemy dla dużej części miasta.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Krawczyński